



**Handläggare**

Anna Sennström

08-508 28 764

anna.sennstrom@stockholm.se

Brf Snurran nr 3

Att: Martin Hallerdal

Ålstensgatan 95

167 65 Bromma

## Tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning på fastighet Snurran 3, Bromma

### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar dig tillstånd att inrätta den värmepumpsanläggning du ansökt om under villkor att:

- kontakt tagits med Ledningskollen innan borring för anvisning av kabellägen och att eventuella anvisningar följs
- borringen utförs i enlighet med markering på bifogad situationsplan
- borring utförs av SITAC-certifierad borrare
- kraven uppställda i Normbrunn-07 uppfylls
- säkerhetsavstånd hålls till eventuella fjärrvärmeledningar  
Information om detta finns på samlingskartan hos Stockholm Vatten AB
- vid borring ska vattnet passera sedimentationscontainer (minst 10 m<sup>3</sup>) innan det leds till en dagvattenbrunn. Vatten som avleds till rännstensbrunn får innehålla högst 500 mg suspenderat material/liter
- borrhaxet som kommer upp i samband med borringen samlas upp och omhändertas så olägenhet inte uppstår

Tillståndet meddelas med stöd av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 3 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun (Kfs 2013:19).

Med stöd av 26 kap. 26 § miljöbalken förordnas beslutet gälla omedelbart och även om det överklagas.

Arbetet med anläggningen måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år för att detta tillstånd ska gälla.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tekniska nämndhuset

Fleminggatan 4

Box 8136, 104 20 Stockholm

Telefon 08-508 28 800

miljoforvaltningen@stockholm.se

www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsämnden har bedömt att värmepumpsansökan kan godtas från hushållnings- och lokaliseringssynpunkt i enlighet med 2 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken.

Nämnden finner skäl att förordna att tillståndet för verksamheten får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft.

**Du är skyldig att:**

- i god tid innan borring, informera grannar om när och hur länge bullerstörningen kommer att pågå
- anmäla till miljöförvaltningen om du har en oljecistern som ska tas ur bruk
- meddela miljöförvaltningen när värmepumpsanläggningen tas **ur bruk**, köldmedium och köldbärare ska då omhändertas enligt gällande lagstiftning
- omedelbart åtgärda läckage som uppstår och meddela miljöförvaltningen
- påminna din borrhare om att brunnsprotokollet ska skickas till brunnsarkivet, SGU.

Enligt delegation

  
Åsa Hoffmann  
Enhetschef

Kopia på beslut samt hur man överklagar skickas till fastighetsägaren på Snurran 4 och Dockskåpet 5 med mottagningskvitto.

**Miljö- och hälsoskyddsämnden**


Tekniska nämndhuset  
Fleminggatan 4  
Box 8136, 104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 28 800  
miljoforvaltningen@stockholm.se  
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

**Bilagor**

Hur man överklagar  
Situationsplan

Gladbacken

SNURRAN



SITUATIONSPLAN  
tillhör tillstånd

Dnr: 2015-1103